

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3653

Utstedt: 24.09.2020
Gyldig til: 01.10.2022
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Laufen innbyggingssisterne

er i samsvar med kravene i

› **EN 14055**



Innehaver

Laufen Norge AS
Syretårnet 41
3048 Drammen

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1133 i Spania,
som angitt i evalueringsrapport datert 16.09.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Laufen innbyggingssisterne med 2 spylemengder 4,5/3L
og integrert rør for vannforsyning til dusjtoalett.

Følgende modell inngår:

› Laufen – art. nr. H8946670000001

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Overløp

Utløpsventilen i sisterna har overløp. Eventuell lekkasje
dreneres via overløpet til klosettskåla.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

