



# Produktsertifikat

## Nr. 3313

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Stillasgulv/labanklem

### Platform Type No. 19-131060, 19-131040 og 19-131020

er i samsvar med kravene i Produsentforskriftens §§ 4-1 til 4-4 samt EN 12811-1

Belastningsklasse: 6

Materialer: Aluminium type EN AW 6063 T5

Produktspesifikasjoner og øvrige forutsetninger som angitt i vedlegg til dette sertifikatet.

Innehaver av sertifikatet:

**Stige Senteret AS**

Tomteveien 53, 1618 Fredrikstad

Produsent:

Zhejiang Lanshi Industry & Trade Co., Ltd

NO.81 Kaifa road, Baihua Shan Industrial Area, Wuyi, Zhejiang, P.R.

Kina

Utstedt 25.07.2017

Revidert 26.04.2018

Gyldig frem til 01.08.2022

*(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på [www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no))*

Produktet er underlagt overvåkende produktkontroll  
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder

## Vedlegg 1 til Produktsertifikat nr. 3313

### Produkt: Platform

Model		19-131060	19-131040	19-131020
<b>Dimensjoner</b>	Lengde (mm)	1308		
	Bredde (mm)	595	391	188
	Høyde (mm)	75		
	Vekt (kg)	9,3 kg	6,3 kg	3,1 kg
	Breddeklasse	SW12		
<b>Maksimal belastning:</b>	Belastningsklasse 6			
<b>Monterings- og bruksveiledning:</b>	Stige Senteret, Aluminium Labanklemmer, Monteringsveiledning, datert 25.04.2018 - Versjon 02, med informasjon om: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belastningsklasse</li> <li>- Fundamentering</li> <li>- Oppstilling</li> <li>- Bruk</li> <li>- Tilsyn</li> <li>- Demontering</li> <li>- Vedlikehold</li> <li>- Reparasjon</li> <li>- Kassaringskriterier</li> </ul>			
<b>Øvrige forutsetninger:</b>	Øvrige forutsetninger framgår av SINTEF Byggforsks evalueringsrapport, datert 25.04.2018			

Utstedt: 25.07.2017  
 Revidert: 26.04.2018  
 Gyldig fram til: 01.08.2022  
 Vedlegg 1, side 1 av 1