

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3383

Utstedt: 27.10.2017

Revidert: 13.05.2025

Gyldig til: 01.09.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Geberit AquaClean Mera dusjtoaletter

er i samsvar med kravene i

- › EN 997
- › EN 13077 (\*)



### Innehaver

Geberit AS  
Luhrtoppen 2  
1470 Lørenskog

### Produsent

Geberit International AG  
Schachenstraße 77  
8645 Jona, Sveits

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Geberit AquaClean Mera dusjtoaletter, type Comfort og Classic.

Følgende vegghengte modeller inngår:

- › AquaClean Mera Comfort – NRF nr. 1387216 og 1387217
- › AquaClean Mera Classic – NRF nr. 1387218 og 1387219

Følgende gulvstående modeller inngår:

- › AquaClean Mera Classic – NRF nr. 1387227 og 1387228

### Funksjonskrav i TEK

#### Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Produktet har en vannlåshøyde på minimum 50 mm

#### Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

