

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3405

Utstedt: 12.01.2018

Fornyet: 29.11.2022

Gyldig til: 01.12.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## INR Mist og INR Ease termostatisk dusj batterier

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



### Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produsent

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

INR Mist og INR Ease termostatiske dusj batterier.

Følgende modeller inngår:

- › INR Mist – art. nr. 241020
- › INR Ease – art. nr. 241030
- › INR Mist – art. nr. 241120
- › INR Ease – art. nr. 241130

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

