

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3417

Utstedt: 28.02.2018

Fornyet: 04.01.2023

Gyldig til: 01.02.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe BauLoop, BauEdge, Start Loop og Start Edge ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1040 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 03.01.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe BauLoop, BauEdge, Start Loop og Start Edge
ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår i sertifikatet:

- › BauLoop – 23762xx0 og 23764xx0
- › BauEdge – 23758000, 23759000 og 23761000
- › Start Loop – 23778000, 23779000 og 23781000
- › Start Edge – 23774000, 23775000 og 23777000

xx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

