

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3429

Utstedt: 10.04.2018

Fornyet: 21.04.2023

Gyldig til: 01.05.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

JAFO gulvsluk type 86

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1** (*)



Innehaver

Jafo AB
Höstbruksvägen 15
226 60 Lund, Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1197 i Sverige, som angitt i evalueringsrapport datert 19.04.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Jafo gulvsluk, type 86, med slukhus i plast (PE-HD), klemring, vannlås i plast (PP) og slukrist i rustfritt stål. Sluket har et 75 mm sideutløp, og er kun beregnet for montering i betongdekke.

Følgende modeller inngår:

- › Jafo 86 sluk med 75 mm sideutløp – NRF nr. 3403431
- › Jafo 86 sluk med 75 mm sideutløp – NRF nr. 3403434
- › Jafo 86 sluk med 75 mm sideutløp – NRF nr. 3403511
- › Jafo 86 sluk med 75 mm sideutløp – NRF nr. 3403513

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Sluket har en dreneringskapasitet på 0,84 l/s.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Sluket har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Sluket har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder