



Produktsertifikat

Nr. 3449

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Gessi ettgreps servantbatterier, type Via Tortona, med sertifisert tilslutning

er i samsvar med kravene i:

EN 817

Merking og utlekking av tungmetaller etter NKB Produktregler 4
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Gessi S.p.A.

Parco Gessi

IT-13037 Serravalle Sesia (VC), Italia

Produsent:

Gessi S.p.A.

IT-13037 Serravalle Sesia (VC), Italia

Utstedt: 23.05.2018

Gyldig frem til: 01.06.2023

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produktet er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder