

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3455

Utstedt: 14.06.2018

Fornyet: 26.05.2023

Gyldig til: 01.06.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## Sunwind togreps dusjbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 200
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

SUNWIND GYLLING AS  
Rudssletta 71-75  
1309 Rud

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1049 i Italia,  
som angitt i evalueringsrapport datert 11.06.2018.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Sunwind togreps dusjbatteri.

Følgende modell inngår:

- › Art. nr. 623206-27780956

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på  
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann  
etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-  
ning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

