

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1318

Utstedt: 08.05.2008

Fornyet: 30.09.2021

Gyldig til: 01.10.2026

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Ireco kompresjonskoplinger for PE-rør

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 3458, EN ISO 3459, EN ISO 3501 og EN ISO 3503
- › NKB Produktregler nr. 18 (\*)



### Innehaver

Officine Rigamonti S.p.A.  
Via Circonvallazione, 9  
13018 Valduggia (VC), Italia

### Produsent

Officine Rigamonti S.p.A.  
Via Circonvallazione, 9  
13018 Valduggia (VC), Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Ireco kompresjonskopling i avsinkingsbestandig messing for PE-rør, type 900.5-serien.

Følgende dimensjoner inngår:

- › 25 mm
- › 32 mm
- › 40 mm
- › 50 mm
- › 63 mm

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 18.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

#### Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

