SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3475

Utstedt: 20.09.2018
Revidert: 11.08.2026
Gyldig til: 01.10.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FMM 9000E Tronic WMS sensor servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- **EN 15091**
- **NKB Produktregler nr. 4**

Innehaver

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FMM 9000E Tronic WMS sensor servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- FMM 1640-6000 og FMM 1640-6100
- FMM 1641-4000, FMM 1641-4100, FMM 1641-4410 og FMM 1641-4510
- FMM 1641-6000, FMM 1641-6030, FMM 1641-6032 og FMM 1641-6033
- FMM 1641-6100 og FMM 1641-6130
- FMM 1641-7000, FMM 1641-7002 og FMM 1641-7003

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007