

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3485

Utstedt: 09.10.2018

Fornyet: 28.09.2023

Gyldig til: 01.10.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Strohm Teka termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



Innehaver

Strohm Bathroom Solutions, S.A.
C/ Ses Teixidores, 19
Pol. De Son Llaut
07320, Santa María del Camí, Mallorca
Spania

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1063 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 26.09.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Strohm Teka termostatiske dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › Sineu – art. nr. 832010200
- › Manacor – art. nr. 842010200 og 842300200
- › Soller – art. nr. 852010200 og 852300200

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

