

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3498

Utstedt: 16.11.2018

Fornyet: 23.06.2023

Gyldig til: 01.12.2028

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## NOBA ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



### Innehaver

By Ole Birk A/S  
Klitstuevej 3, Tversted  
9881 Bindslev, Danmark

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1068 i Kina,  
som angitt i evalueringsrapport datert 15.11.2018.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

NOBA ettgreps servantbatterier i rustfritt stål med  
sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › NOBA W4
- › NOBA W4 høy modell
- › NOBA W5
- › NOBA W6
- › NOBA W6 høy modell

Produktene kan også markedsføres under navnene Scala  
Savino og Urbano.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på  
drikkevannet eller medføre helsefare.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning  
av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.  
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifiserte produkter.

*Monica S. Nodland*

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

