

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3499

Utstedt: 29.11.2018

Fornyet: 13.10.2023

Gyldig til: 01.11.2028

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Grohe Eurocube E og Essence E elektroniske servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer, Tyskland

### Produsenter

Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Tyskland

GroheDAL Sanitärsysteme GmbH, 32457 Porta Westfalica, Tyskland

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Grohe Eurocube E og Essence E elektroniske servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Eurocube E – 36440xx0, 36441xx0 og 36442xx0
- › Essence E – 36444xx0, 36445xx0, 36446xx0 og 36447xx0

xx = Grohe fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

