

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3508

Utstedt: 10.12.2018

Revidert: 23.04.2024

Gyldig til: 01.12.2028

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Altech vinkelkran, rettnippel og eksenternippel med avstenging

er i samsvar med kravene i

- › EN 13828
- › EN 1254-2
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Brødrene Dahl AS  
Brynsengveien 5  
0667 Oslo

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1069 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 07.12.2018.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Altech vinkelkran, rettnippel og eksenternippel med avstenging.

Følgende produkter inngår:

- › ½" x 10 mm vinkelkran med avstenging – NRF nr. 5587594
- › ½" x ¾" rettnippel med avstenging – NRF nr. 9294033
- › ½" x ¾" eksenternippel med avstenging – NRF nr. 9294032
- › ¾" x ½" kombikran med to uttak og avstenging – NRF nr. 1364856

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

#### Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

