

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1217

Utstedt: 12.02.2007

Fornyet: 24.06.2022

Gyldig til: 01.07.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Lyngen Tank slamavskillere i GUP

er i samsvar med kravene i

› EN 12566-1, pkt. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 og 4.7



### Innehaver

Lyngen Tank AS  
Eidebakken Industrivei 5  
9060 Lyngseidet

### Produsent

Lyngen Tank AS  
Eidebakken Industrivei 5  
9060 Lyngseidet

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Lyngen Tank slamavskillere i glassfiberarmert, umettet polyester (GUP). Slamavskillerne leveres med både 2 og 3 kamre.

Følgende størrelser inngår:

› 2 m<sup>3</sup>, 4 m<sup>3</sup>, 7 m<sup>3</sup>, 9.5 m<sup>3</sup>, 12 m<sup>3</sup>, 14 m<sup>3</sup>, 16 m<sup>3</sup>, 20 m<sup>3</sup>,  
25 m<sup>3</sup>, 30 m<sup>3</sup>, 35 m<sup>3</sup>, 40 m<sup>3</sup> og 45 m<sup>3</sup>

### Funksjonskrav i Forurensningsforskriften

#### Tømming

I henhold til Forurensningsforskriften § 12.13 /1/ skal slamavskillere for helårsboliger og fritidsboliger tømmes etter behov og ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert 2. og hvert 4. år. Slamavskillere for større anlegg dimensjoneres normalt for 1 - 4 tømminger årlig.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

