

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3546

Utstedt: 05.04.2019

Fornyet: 16.02.2024

Gyldig til: 01.03.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## FM Mattsson Tronic Compact WMS dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 1111
- › EN 15091



### Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produsent

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

FM Mattsson Tronic Compact WMS er et dusjhode med eller uten integrert termostat og magnetventil.

Følgende modeller inngår:

- › FMM 9516-0000 – forblendet vanntemperatur og anslutning ovenfra
- › FMM 9517-6000 – med termostat og anslutning ovenfra
- › FMM 9517-7000 – med termostat og anslutning bakenfra

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

