

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3550

Utstedt: 12.04.2019

Fornyet: 16.02.2024

Gyldig til: 01.03.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## FM Mattsson Tronic dusjpanel WMS

er i samsvar med kravene i

- › EN 1111
- › EN 15091



### Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480, 792 27 Mora, Sverige

### Produsent

FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480, 792 27 Mora, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

FM Mattsson Tronic dusjpanel WMS.

Følgende modeller inngår:

- › FMM 9500-0000 og FMM 9500-0002 – forblandet vann og batteridrift
- › FMM 9500-0100 og FM 9500-0102 – forblandet vann og nettdrift
- › FMM 9500-0700 og FMM 9500-0702 – forblandet vann, batteridrift og hånddusj
- › FMM 9501-6000 og FMM 9501-6002 – termostat og batteridrift
- › FMM 9501-6100 og FMM 9501-6102 – termostat og nettdrift
- › FMM 9507-6000 og FMM 9507-6002 – termostat, batteridrift og hånddusj
- › FMM 9507-6100 og FM 9507-6102 – termostat, nettdrift og hånddusj

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

