

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1887

Utstedt: 26.04.2013

Fornyet: 10.10.2024

Gyldig til: 01.07.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tapwell SK New 168 termostatisk dusjbatteri

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



Innehaver

Tapwell AB
Renstiernas gata 31
116 31 Stockholm, Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1091 i Italia,
som angitt i evalueringsrapport datert 10.10.2024.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tapwell termostatisk dusjbatteri med dusjutløp ned, type
SK New 168.

Følgende modell inngår:

› Varekode: 9417575 – Farge: Krom

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake
forbrenningskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning
av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifikerte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

