

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0101

Utstedt: 12.03.2004

Fornyet: 14.05.2024

Gyldig til: 01.06.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Plassim kompresjonskoplinger for PE-rør

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 3458, EN ISO 3459, EN ISO 3501 og EN ISO 3503
- › NKB Produktregler nr. 18, pkt. 3.2.1, 3.4.1 og 3.5 (*)
- › KTW-BWGL (*)



Innehaver

Plas-Fit Ltd.
Bar-Lev Industrial Park
2015600 Misgav, Israel

Produsent

Plas-Fit Ltd.
Bar-Lev Industrial Park
2015600 Misgav, Israel

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Plassim kompresjonskoplinger for bruk til PE-rør. Koplingen består av koplingshus, klemring, koplingsmutter og O-ring. Koplingshus og koplingsmutter er laget av PP. Klemring er laget av POM. O-ring er laget av gummi.

Følgende dimensjoner inngår:

- › 20, 25, 32, 40, 50 og 63 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

