SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0086

Utstedt: 23.07.2004
Revidert: 15.09.2026
Gyldig til: 01.07.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tiemme klemringskoplinger for PEX-rør

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 18 (*)**

Innehaver og produsent

Tiemme Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (loc. Barco)
25045 Castegnato (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tiemme klemringskoplinger for PEX-rør. Koplingen består av kropp, klemring og mutter. Vannberørte deler er laget i avsinkingsbestandig messing, type CW602N. Finnes i både messing og forkrommet utgave. Støttehylse, type 1120CZ, skal alltid benyttes. Det skal benyttes tiltrekkingsmoment etter produsentens anvisning.

Følgende modeller inngår:
1014, 1015, 1018GCZ, 1018CCZ, 1100CZ, 1100CZC, 1101CZ, 1101CZC, 1102CZ, 1102CZC, 1103CZ, 1103CZC, 1104CZ, 1104CZC, 1104SW, 1105CZ, 1105CZC, 1106CZ, 1106CZC, 1107CZ, 1107CZC, 1109CZ, 1110CZ, 1114, 1115, 1135CZ, 1149CCZ og 1149GCZ

Følgende dimensjoner inngår:
› 12 x 2.0 mm, 15 x 2.5 mm, 18 x 2.5 mm, 22 x 3.0 mm og 28 x 3.0 mm

Produktet kan også markedsføres under navnet FONTA av MegaFlis AS.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 18.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet
Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon
Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder