

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3566

Utstedt: 12.09.2019

Fornyet: 13.09.2024

Gyldig til: 01.10.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Jets DC Røravbryter for bruk i vakuumsystemer

er i samsvar med kravene i

› **EN 14453 (*)**

Innehaver

Jets Vacuum AS
Myravegen 1
6060 Hareid

Produsent

Jets Vacuum AS
Myravegen 1
6060 Hareid

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Jets DC Røravbryter for bruk i vakuumsystemer er en enhet for å forhindre forurensning ved tilbakestrømming av drikkevann. Når brukt som tiltenkt, kan produktet benyttes for væsker i kategori 5 iht. EN 1717.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder