

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0960

Utstedt: 25.07.2003

Fornyet: 01.11.2021

Gyldig til: 01.12.2026

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## SANCO® kobberrør

er i samsvar med kravene i

› **EN 1057**



### Innehaver

HME Copper Germany GmbH  
Carl-Benz-Straße 13  
58706 Menden, Tyskland

### Produsenter

Produktet er produsert ved fabrikk 1188 i Italia og fabrikk 1189 i Tyskland, som angitt i evalueringsrapport datert 29.10.2021.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

SANCO® kobberrør, type R220 og R290.

Følgende dimensjoner inngår for type R220:

6 x 1.0 mm, 8 x 1.0 mm, 10 x 1.0 mm, 12 x 1.0 mm, 15 x 1.0 mm, 18 x 1.0 mm og 22 x 1.0 mm

Følgende dimensjoner inngår for type R290:

12 x 1.0 mm, 15 x 1.0 mm, 18 x 1.0 mm, 22 x 1.0 mm, 28 x 1.0 mm, 35 x 1.0 mm, 35 x 1.2 mm, 35 x 1.5 mm, 42 x 1.0 mm, 42 x 1.2 mm, 42 x 1.5 mm, 54 x 1.0 mm, 54 x 1.5 mm, 54 x 2.0 mm, 64 x 2.0 mm, 76.1 x 2.0 mm, 88.9 x 2.0 mm og 108 x 2.5 mm

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

