

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3575

Utstedt: 27.09.2019

Fornyet: 22.08.2024

Gyldig til: 01.09.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Geberit Silent-Pro og Silent-PP avløpsrør og rørdeler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1451-1
- › EN 13501-1 (*)



Innehaver

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

Produsent

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona, Sveits

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Geberit Silent-Pro og Silent-PP avløpsrør og rørdeler som bend, muffe og grennrør for montering innvendig i bygninger.

Silent-PP finnes i dimensjonene 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 og 160 mm.

Silent-Pro finnes i dimensjonene 50, 75, 90, 110, 125 og 160 mm.

Bruksområde: B

Brannklassifisering: E

Funksjonskrav i TEK

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslingstest.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.

Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

