

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3591

Utstedt: 20.11.2019

Fornyet: 13.01.2025

Gyldig til: 01.02.2030

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## QTOO ettgreps servantbatterier for innbygging

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

D LINE A/S  
Jyllingevej 59  
2720 København  
Danmark

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1111 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 11.05.2023.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

QTOO ettgreps servantbatterier i rustfritt stål for innbygging. Innbyggingsdel har artikkelnummer QT3100.

Følgende modeller inngår:

- › QT3100-190SM, QT3100-190SMP2, QT3100-190SMP3 og QT3100-190SMP4
- › QT3100-190SP, QT3100-190SPP2, QT3100-190SPP3 og QT3100-190SPP4
- › QT3100-250SM, QT3100-250SMP2, QT3100-250SMP3 og QT3100-250SMP4
- › QT3100-250SP, QT3100-250SPP2, QT3100-250SPP3 og QT3100-250SPP4

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

