

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3592

Utstedt: 20.11.2019

Fornyet: 13.01.2025

Gyldig til: 01.02.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

QTOO termostatiske dusjbatterier for innbygging

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**

Innehaver

D LINE A/S
Jyllingevej 59
2720 København
Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1111 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 11.05.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

QTOO termostatiske dusjbatterier i rustfritt stål for innbygging. Innbyggingsdel har artikkelnummer QS3300.

Følgende modell inngår:

- › QS3300-340WM, QS3300-340WMP2, QS3300-340WMP3 og QS3300-340WMP4
- › QS3300-340WP, QS3300-340WPP2, QS3300-340WPP3 og QS3300-340WPP4
- › QS3300-340WB
- › QS3300-190SM, QS3300-190SMP2, QS3300-190SMP3 og QS3300-190SMP4
- › QS3300-190SP, QS3300-190SPP2, QS3300-190SPP3 og QS3300-190SPP4
- › QS3300-190SB

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

