

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3604

Utstedt: 17.01.2020

Fornyet: 03.01.2025

Gyldig til: 01.02.2030

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Grohe Allure Brilliant Icon 3D og Atrio Icon 3D togreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 200
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58657 Hemer, Tyskland

### Produsent

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58657 Hemer, Tyskland

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Grohe Allure Brilliant Icon 3D og Atrio Icon 3D togreps servantbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › 20603xx0
- › 20608xx0
- › 20609xx0
- › 20614xx0
- › 20634xx0
- › 20635xx0
- › 20664xx0
- › 20665xx0

xx = Grohe fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

*Monica S. Nodland*

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

