

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3609

Utstedt: 28.01.2020  
Gyldig til: 01.02.2025  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Grohe Plus togreps servantbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 200
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer, Tyskland

### Produsenter

Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Tyskland

Grohe Portugal Componentes Sanitarios Lda,  
3850 Albergaria-a-Velha, Portugal

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Grohe Plus togreps servantbatteri med sertifisert tilslutning.

Følgende modell inngår: 20301xx3

xx = Grohe fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Produktet sikres med et luftgap. Med luftgap forstås avstanden mellom tappestedets underkant og høyeste tenkbare vannstand i utstyret.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

*Monica S. Nodland*

Sertifiseringsleder Monica S. Nodland

