

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3614

Utstedt: 11.02.2020
Korrigert: 16.06.2021
Gyldig til: 01.03.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Delabie Biosafe ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › **EN 817**
- › **KTW Guideline (*)**



Innehaver

DELABIE SCS
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville-Escarbotin
Frankrike

Produsent

DELABIE SCS
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville-Escarbotin
Frankrike

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Delabie Biosafe ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

2621, 2621EP, 2621MINI og 2621MINIEP

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker. Produktet sikres med et luftgap. Med luftgap forstås avstanden mellom tappestedets underkant og høyeste tenkbare vannstand i utstyret.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

