

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3620

Utstedt: 30.03.2020

Fornyet: 17.02.2025

Gyldig til: 01.03.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

TA 500 Globo kuleventiler

er i samsvar med kravene i

- › **EN 13828**
- › **NKB Produktregler nr. 13, pkt. 3.3.2**



Innehaver

IMI International Sp. z o.o.
Olewin 50A
32 300 Olkusz, Polen

Produsenter

IMI International Sp. z o.o.
Olewin 50A
32 300 Olkusz, Polen

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

TA 500 Globo kuleventiler med kropp i bronse og kule i rustfritt stål. Kuleventilene har innvendige gjenger.

Følgende modeller og dimensjoner inngår:

- › TA 500 Globo – DN 15 – art. nr. 32701010408
- › TA 500 Globo – DN 20 – art. nr. 32701010508
- › TA 500 Globo – DN 25 – art. nr. 32701010608
- › TA 500 Globo – DN 32 – art. nr. 32701010708
- › TA 500 Globo – DN 40 – art. nr. 32701010808
- › TA 500 Globo – DN 50 – art. nr. 32701010908

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

