

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3628

Utstedt: 20.04.2020
Gyldig til: 01.05.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FM Mattsson UV LED-enhet Purify Flex

er i samsvar med kravene i

- › EN 1111, pkt. 12.2, 12.4, 14.3 og 14.4
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora
Sverige

Produsent

Watersprint AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund
Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

UV filter med LED-teknikk for installering foran kjøkken- eller servantbatterier. Kan også installeres etter dusjbat- terier.

Følgende modeller inngår:

- 1615 0012 – UV LED-enhet Purify Flex (12 LED)
- 1615 0018 – UV LED-enhet Purify Flex Plus (18 LED)
- 1615 0024 – UV LED-enhet Purify Flex Advance (24 LED)

SINTEF har ikke vurdert UV prosessen inkludert bakterie- bekjempelse for dette produktet.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.



Steinar K. Nilsen, Sertifiseringsleder

