

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3633

Utstedt: 20.05.2020
Gyldig til: 01.06.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Rada Sense termostatiske dusjbatterier for innbygging

er i samsvar med kravene i

- › EN 1111
- › EN 15091, pkt. 4.5.5 og 5.4



Innehaver

Kohler Mira Limited
Cromwell Road
Cheltenham GL52 5EP
England

Produsent

Kohler Mira Limited
Cromwell Road
Cheltenham GL52 5EP
England

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Rada Sense termostatiske dusjbatterier for innbygging.

Følgende modeller inngår:

- › S HP BSP
- › SS HP BSP

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

