

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3637

Utstedt: 09.06.2020

Fornyet: 06.05.2025

Gyldig til: 01.06.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Oras Safira og Vega ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Oras Armatur AS
Smeltedigelen 1
0195 Oslo

Produsent

Oras Oy
26101 Rauma
Finland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Oras Safira og Vega ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Oras Safira – 1004F – NRF nr. 4200168
- › Oras Safira – 1007F – NRF nr. 4200175
- › Oras Safira – 1010F – NRF nr. 4200172
- › Oras Safira ECO – 1010F-102 – NRF nr. 4200285
- › Oras Safira ECO – 1010F-104 – NRF nr. 4200191
- › Oras Safira ECO – 1010F-105 – NRF nr. 4200189
- › Oras Safira XL – 1011F – NRF nr. 4200173
- › Oras Safira – 1015F – NRF nr. 4200177
- › Oras Vega ECO – 1810FG-33 – NRF nr. 4200272
- › Oras Vega ECO – 1810FGG – NRF nr. 4200249

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

