

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3647

Utstedt: 08.07.2020

Fornyet: 12.05.2025

Gyldig til: 01.06.2030

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Delabie TEMPOMATIC 2 og TEMPOMATIC MIX 2 elektroniske servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

DELABIE SAS  
18, rue du Maréchal Foch  
80130 Friville-Escarbotin  
Frankrike

### Produsent

DELABIE SAS  
18, rue du Maréchal Foch  
80130 Friville-Escarbotin  
Frankrike

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Delabie TEMPOMATIC 2 og TEMPOMATIC MIX 2 elektroniske servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › 444000
- › 494000
- › 494006

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

*Monica S. Nodland*

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

