

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1456

Utstedt: 16.11.2009

Fornyet: 14.08.2024

Gyldig til: 01.09.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## ISIFLO Sprint innstikkskoblinger

er i samsvar med kravene i

- › ISO 17888 (\*)
- › KTW-BWGL (\*)



### Innehaver og produsent

ISIFLO AS  
Postboks 143  
2831 Raufoss

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

ISIFLO Sprint innstikkskoblinger i dimensjon 20, 25, 32, 40, 50 og 63 mm beregnet for bruk sammen med PE-rør, med eller uten ISIFLO støttehylse, type 180 og 181.

Følgende modeller inngår:

- › ISIFLO Sprint Union, type 100 og 102
- › ISIFLO Sprint Tippunion, type 105, 110 og 112
- › ISIFLO Sprint Union innvendig gjenge, type 115 og 116
- › ISIFLO Sprint Albue, type 120
- › ISIFLO Sprint Albue utvendig gjenge, type 121 og 124
- › ISIFLO Sprint Albue innvendig gjenge, type 122
- › ISIFLO Sprint Albue 45°, type 123
- › ISIFLO Sprint T-rør, type 125 og 130
- › ISIFLO Sprint T-rør innvendig gjenge, type 132
- › ISIFLO Sprint overgang til innvendig gjenge, type 148
- › ISIFLO Sprint Plugg, type 165
- › ISIFLO Sprint Union med pakningsflate, type 315 og 316

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder