

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3640

Utstedt: 10.09.2020
Gyldig til: 01.10.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe avstengingsventil for oppvaskmaskin

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1129 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 10.09.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe batteridrevet elektronisk stengeventil med trådløs fjernkontroll for oppvaskmaskin.

Følgende modell inngår: 40402000

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

