

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3657

Utstedt: 18.09.2020
Gyldig til: 01.10.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

PIE jordingsrør

er i samsvar med kravene i

› **NT VVS 101, pkt. 6.4.1 (merking), 6.4.2 (temperaturveksling) og 6.4.3 (tetthet)**



Innehaver

Pangs Import AS
Aslakveien 14
0753 Oslo

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1134 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 18.09.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

PIE jordingsrør i rustfritt stål, type AISI 316L, i dimensjon 75 x 150 mm, 110 x 150 mm, 110 x 300 mm og 125 x 150 mm.

En påloddet jordingskabel forbindes til bygningens hovedjording. PIE jordingsrør monteres inn i avløpsrør av plast for å utjevne eventuelle potensialforskjeller.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 50 kPa vanntrykk.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navnet FS. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder