

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3658

Utstedt: 05.10.2020  
Gyldig til: 01.11.2025  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## EDAL024 stengeventil

er i samsvar med kravene i

› **DIN 3227**



### Innehaver

VA Albertoni S.r.l.  
Via Santa Rita 34  
28024 Gozzano (NO)  
Italia

### Produsent

VA Albertoni S.r.l.  
Via Santa Rita 34  
28024 Gozzano (NO)  
Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

EDAL024 stengeventil for bruk i Grohe toalettsisterner.

Ventilen har følgende Grohe artikkelnummer: 493010045

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder