

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3660

Utstedt: 05.10.2020  
Gyldig til: 01.11.2025  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Tiroler duktile støpejernsrør og -rørdeler

er i samsvar med kravene i

- › EN 545
- › DVGW W 270
- › UBA Guideline



### Innehaver

Tiroler Rohre GmbH  
Innsbrucker Strasse 51  
6060 Hall in Tirol  
Østerrike

### Produsent

Tiroler Rohre GmbH  
Innsbrucker Strasse 51  
6060 Hall in Tirol  
Østerrike

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Tiroler duktile støpejernsrør og -rørdeler for drikkevann.

Rør leveres i dimensjon fra DN 80 til DN 600 med innvendig belegg av sementmørtel og utvendig belegg av epoxy, polyuretan, sementmørtel og polyetylen tape.

Rørdeler leveres i dimensjon fra DN 80 til DN 1000 med innvendig og utvendig belegg av epoxy.

Sammenføyningsmetoder: flens, TYTON muffe og VRS-T muffe, samt klemring for kuttete rør.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for vanntrykk i henhold til EN 545.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter UBA Guideline.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder