

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3659

Utstedt: 14.10.2020

Fornyet: 07.08.2025

Gyldig til: 01.09.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Wavin Hep2O pushfit kopling for tappevann

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 15875-3, pkt. 5.1, 6 og 7
- › EN ISO 15875-5, pkt. 4.4, 4.5, 4.6 og 4.7
- › EN 1254-6, pkt. 5.1.12 og 5.1.13
- › NKB Produktregler nr. 18, pkt. 3.4.2 og 3.5 (*)



Innehaver

Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1
8450 Hammel, Danmark

Produsent

Wavin Ltd.
Edlington Lane
DN 12 1BY Doncaster, England

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Wavin Hep2O pushfit koplinger i PB og avsinkingsbestandig messing for bruk til tappevann.

Følgende rørdimensjoner inngår:

- › 15 x 1.9 mm
- › 22 x 2.1 mm
- › 28 x 2.7 mm

Wavin Hep2O pushfit koplinger kan benyttes sammen med Wavin PEX One rør i dimensjon 15 x 2.5 mm. Wavin PEX One inngår i SINTEF Produktsertifikat nr. 3274.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4 og 12.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509-1.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

