

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3666

Utstedt: 15.10.2020  
Gyldig til: 01.11.2025  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Gessi 51009 ettgreps kjøkkenbatteri med uttrekkbar slange

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Gessi S.p.A.  
Parco Gessi  
13037 Serravalle Sesia (VC), Italia

### Produsent

Gessi S.p.A.  
Parco Gessi  
13037 Serravalle Sesia (VC), Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Gessi ettgreps kjøkkenbatteri med uttrekkbar slange og sertifisert tilslutning.

Følgende Gessi-modell inngår:

- › 51009

Produktet kan også markedsføres under navnet Franke.

Følgende Franke-modeller inngår:

- › 115.0617.501, 115.0617.505 og 115.0617.506

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder

