

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1126

Utstedt: 14.09.2005

Fornyet: 27.10.2020

Gyldig til: 01.11.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

ACO EG 150 rustfrie sluk for betonggulv

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1**

Innehaver

ACO Nordic AS
Eternitveien 30
3470 Slemmestad

Produsent

ACO Stavebni prvky k.s.
Havlickova 260
582 22 Pribyslav, Tsjekkia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

ACO EG 150 rustfrie sluk for betonggulv i dimensjon 50, 75 og 110 mm med vertikalt eller horisontalt utløp.

Slukene produseres av rustfritt stål AISI 304 eller syrefast rustfritt stål AISI 316.

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder