

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3678

Utstedt: 17.11.2020

Fornyet: 03.09.2025

Gyldig til: 01.10.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

CIBA vegghengt toalett

er i samsvar med kravene i

- › EN 997
- › EN 33 (*)



Innehaver

Vikingbad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1115 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 17.11.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

CIBA vegghengt toalett.

Følgende modell inngår:

- › CIBA – VB-009697-XX

XX = Vikingbad fargekode

Funksjonskrav i TEK

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnett skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Produktet har en vannlås på minimum 50 mm.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

