

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3678

Utstedt: 17.11.2020
Korrigert: 24.06.2021
Gyldig til: 01.12.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Ciba vegghengt klosett

er i samsvar med kravene i

- › EN 997
- › EN 33 (*)



Innehaver

VikingBad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1115 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 17.11.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Ciba vegghengt klosett.

Følgende modell inngår:

- › Ciba – VB-009697-XX

Funksjonskrav i TEK

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås
eller tilsvarende funksjon.

Produktet har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Tåle indre og ytre belastninger

Installasjonen må ha festeordninger som tåler den fo-
rutsatte belastningen.

Produktet er testet for en last på 400 kg.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

