

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3679

Utstedt: 10.12.2020  
Gyldig til: 01.01.2026  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Laufen VAL ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Similor AG  
Wahlenstrasse 46  
4242 Laufen  
Sveits

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1155 i Italia,  
som angitt i evalueringsrapport datert 09.12.2020.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Laufen VAL ettgreps servantbatterier med sertifisert til-  
slutning.

Følgende modeller inngår:

- › H311381XXX1111
- › H311381XXX1101
- › H311381XXX1211
- › H311381XXX1201
- › H311388XXX1301

XXX = Laufen fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på  
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann  
etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-  
ning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen  
Sertifiseringsleder

