

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3690

Utstedt: 20.01.2021

Fornyet: 17.12.2025

Gyldig til: 01.01.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Mora INXX II miniprofi, soft og sharp ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

Zanellato S.r.l.
Via Isei, 3
28024 Gargallo (NO), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Mora INXX II miniprofi, soft og sharp ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

MA 27 20 51.CA/.12CA/.22CA/.44CA/.60CA/.62CA/.76CA
MA 27 20 71.CA/.12CA/.22CA/.44CA/.60CA/.62CA/.76CA
MA 27 21 01.CA/.12CA/.22CA/.44CA/.60CA/.62CA/.76CA
MA 27 21 51.CA/.12CA/.22CA/.44CA/.60CA/.62CA/.76CA
MA 27 20 81.CA/.12CA/.22CA/.44CA/.60CA/.62CA/.76CA
MA 27 20 91.CA/.12CA/.22CA/.44CA/.60CA/.62CA/.76CA

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

