

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3695

Utstedt: 27.01.2021
Gyldig til: 01.02.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Numepress presskoplinger og rør i rustfritt stål

er i samsvar med kravene i

- › DVGW Arbeitsblatt W 534
- › DVGW Arbeitsblatt GW 541
- › NKB Produktregler nr. 12, pkt. 3.4.2
- › Elastomer Guideline og DVGW Arbeitsblatt W 270



Innehaver

Cimberio AS
Nedre Rommen 5 K
0988 Oslo

Produsent

ISOTUBI, S.L.
Pol. Ind. Santa Rita
c/ Mecànica, 6
08755 Castellbisbal (Barcelona), Spania

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Numepress tappevannsystem består av presskoplinger og rør i rustfritt stål, type 1.4404 (AISI 316L). Koplingene har O-ring av EPDM. Dimensjon 15 – 108 mm er utformet for å lekke i upresset tilstand.

Følgende dimensjoner inngår:

15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm,
76.1 mm, 88.9 mm, 108 mm, 114.3 mm, 139.7 mm og
168.3 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter Elastomer Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder