

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3699

Utstedt: 03.02.2021

Revidert: 15.04.2026

Gyldig til: 01.02.2031

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Flory ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Shanghai Flory Imp. & Exp. Co., Ltd.  
31&32 Floor, Huayuan World Plaza, No.1958 North  
Zhongshan Rd., Putuo District, Shanghai, Kina

### Produsent

Wenzhou Haojiang Sanitary Ware Co., Ltd.  
3518#3 Road Binhai Economic & Technical Development  
Zone, Wenzhou, Zhejiang Province, Kina

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Flory ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › FF4000-5
- › FF6121-5
- › FF6236
- › FF6326 og FF6326B
- › FF6362 og FF6362B
- › FF6391
- › FF6425 og FF6425B
- › FF8835-5

Produktene kan også markedsføres under navnet Jula:

- › Jula art. nr. 030612
- › Jula art. nr. 030613
- › Jula art. nr. 031233
- › Jula art. nr. 031234

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vantrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på  
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann  
etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-  
ning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

