

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3699

Utstedt: 03.02.2021
Gyldig til: 01.03.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Flory ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Shanghai Flory IMP. & EXP.CO., Ltd.
31&32 Floor, Huayuan World Plaza, No.1958 North
Zhongshan Rd., Putuo District, Shanghai, Kina

Produsent

Wenzhou Haojiang Sanitary Ware Co., Ltd.
3518#3 Road Binhai Economic & Technical Development
Zone, Wenzhou, Zhejiang Province, Kina

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Flory ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › FF4000-5
- › FF6121-5

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

