

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3701

Utstedt: 03.02.2021
Gyldig til: 01.03.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe Cooltouch ettgreps dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe AG
Carl-Benz-Strasse 10
77933 Lahr, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe Cooltouch ettgreps dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

23061xx3 og 27473xx0

xx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

