

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3705

Utstedt: 02.03.2021

Revidert: 14.03.2024

Gyldig til: 01.04.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tiril termostatisk dusjbatteri

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

Vikingbad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1113 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 02.03.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tiril termostatisk dusjbatteri, type VB-010062, som inngår
i følgende Tiril Rainshower dusjsett:

- › VB-010049-XX
- › VB-010050-XX
- › VB-017566-XX

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake
forbrenningskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning
av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifikerte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

